



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Morski i Rybacki



Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie

ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo
tel. (94) 314-23-51
NIP: 669-10-21-900

Darłowo 17.12.2019 r.

DA.26.1.2019

Wykonawcy ubiegający się
o zamówienie publiczne

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Odbudowę historycznej chaty szachulcowej na potrzeby stworzenia miejsca ekspozycji marynistycznych Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie” informuję, co następuje:

Pytanie 1:

Zgodnie z dokumentacją techniczną dach należy pokryć dachówką ceramiczną „karpiówką” podwójnie w koronkę, w kolorze czerwieni klasycznej. Jakiej grubości dachówki należy użyć do wykonania pokrycia?

Odpowiedź:

Do wykonania pokrycia należy użyć dachówki „karpiówki” o grubości 12-13mm.

Dyrektor

mgr Konstanty Kontowski